

3 במרץ 2004
עודכן 27/10/13
עודכן : 3/1/2016

הנחייה מס' - 26
י/ב

הנחיות בטיחות להצבת מיכלי דלק ומאצרות בשטחים פתוחים

תהליכי העבודה בהנחיה זו נקבעו "כסיכון קביל" בכפוף להוראות הבטיחות שבהנחיה זו.
הערכת סיכונים

שקלול	חומרה				סבירות			
4	4	3	2	1	4	3	2	1

(המאצרה היא אמבטיה עשויה ברזל המיועדת לאיסוף דלק במקרה של דליפה או בקיעת מיכל דלק)

- א. בהתאם לתקנות רישוי עסקים של המשרד לאיכות הסביבה (אחסנת נפט), יש להתקין מאצרה לכל מיכל שנפחו גדול מ – 500 ליטר .
- ב. נפח המאצרה לא יקטן מ – 110% מנפח המיכל .
- ג. יש להציב את המאצרה בצורה מאוזנת על קרקע יציבה במרוחק מחומרי בעירה (כ-10 מטר מעצים, גנראטור, שיחים וכו').
- ד. יש להציב את המיכל בתוך המאצרה במצב יציב ומאוזן .
- ה. יש להקפיד כי פתח ניקוז המאצרה יהיה סגור בכל הזמנים .
- ו. יש להציב בסמוך למיכל הדלק שני שלטים לפחות (לא לעשן) .
- ז. יש להקפיד כי בגמר התדלוק יתלה הצינור בתחום המאצרה .
- ח. דלק שנשפך לתוך המאצרה יפונה ע"י גורם מוסמך בלבד . אין להשליך דלק ופסולת דלק מחוץ למאצרה .
- ט. יש להציב בקרבת המיכל מטפה אחד המיועד לכיבוי נוזלים .
- י. אין לאפשר לעובדי קבלן להציב מיכלי דלק /סולר, בשטחים ובפרויקטים שבניהול / ביצוע או פיקוח הקק"ל .
- כ. יש לאסור מעובדי הקק"ל גישה / מתן עזרה פיזית בזמן העמסה או פריקת המיכל / המאצרה .
- * **בכל סוגיה יש לפנות למנהל הבטיחות טל' נייד – 050-5600279**

בברכה ,

אורי שמואלי
מנהל בטיחות ארצי