

הנחייה מספר 57
הנחיות בטיחות לעבודה ולכיבוי שריפות בשטחי אש, שטחי אש לשעבר ובפעילות פח"ע
י / ב / ש / ת / ח

בהתאם להנחיית מנכ"ל והנחיית ק. הביטחון של הקק"ל, אין להימצא ו/או לבצע כל עבודה לרבות פעולות כיבוי שריפות במהלך פעילות פח"ע

תהליכי העבודה בהנחיה זו נקבעו "כסיכון קביל" בכפוף להוראות הבטיחות שבהנחיה זו.

הערכת סיכונים

שקלול	חומרה				סבירות			
	4	3	2	1	4	3	2	1
9	4	3	2	1	4	3	2	1

הנחיות בטיחות כלליות לעבודה בשטחי אש :

1. אין לעבוד בשטחי אש פעילים או בשטחים החשודים במיקוש ללא התר ותאום מגורם מוסמך : צה"ל ו/או קצין ביטחון קק"ל.
2. יש ליידע את כלל העובדים, כי בשטחי אש קיימים ו/או לא פעילים קיימים נפלים שאינם נראים / נגלים לעין.
3. לפני תחילת העבודה יש לבצע בדיקה ויזואלית לאתר / אזור העבודה.
4. בקביעת הנחיות העבודה / בטיחות יש לקחת בחשבון גם את העובדות הבאות :
 1. מרבית השטחים החשודים היו שדות קרב ובחינת מיקום מדויק של מצבורי נשק אינה אפשרית.
 2. בעונת החורף ובסוף עונת הקיץ מכוסים השטחים בצמחייה שחוסמת את שדה הראייה.
 3. צבע התחמושת החלודה קרוב לצבע האדמה ומקשה על זיהוי מרחוק.
 4. במהלך השנים כוסו רוב העצמים שהיו על פני האדמה בסחף.
 5. בעבודת הכשרת קרקע ובחפירות מתבצעת בין השאר החדרת רוטור (שן הטרקטור) לעומק של כמטר אחד מתחת לפני השטח.
 6. משקל כלי צמ"ה נע בין 30 ל- 50 טון, משקל מספיק להפעלת כל מנגנון הפועל על משקל.
 7. חיכוך בין שרשרת כלי הצמ"ה לעצם מתכתי עלול ליצור ניצוץ, בערה ו/או הפעלת מרעום (במידה וקיים על הפגז).
 8. אין בפעולת "זיכוי" שטחי קרבות / מיקוש כדי לנטרל בצורה "סטרילית" את השטחים מחומרי נפץ.
5. במידה ומתגלה חפץ חשוד או כל חפץ מתכתי אחר יש לנקוט מיידי בפעולות הבאות :
 - א. להודיע לכלל העובדים על המצאות חפץ חשוד, לעצור מיידי את כל הפעילות באתר ולפנות את העובדים למקום בטוח במרחק של 100 מטר לפחות מהחפץ.
 - ב. יש לסמן את מיקום החפץ החשוד בסרט סימון צהוב או אדום ברדיוס של שני מטר סביב החפץ.
 - ג. יש להזעיק מיידי את המשטרה / צבא וליידע את ק. הביטחון המרחבי של הקק"ל.
 - ד. אין לחזור לאתר העבודה ללא התר בכתב מגורמי הביטחון ו/או ק. הביטחון של הקק"ל.
6. באתרי עבודה בנחלים וואדיות החשודים במיקוש או בקרבת אזורים החשודים במיקוש, יש לתאם את הכניסה לשטח ונסיעה מחודשת באזור בדרכי עפר **לאחר כל שיטפון.**

הנחיות בטיחות לכבוי שריפות בשטחי אש ושטחי אש לשעבר ובמהלך פעילות פח"ע

1. במקרה של פעילות פח"ע, יש לפנות מייד את המקום והאזור .
 2. לפני כניסה לשריפה יש לוודא כי האזור אינו שטח אש או שטח אש לשעבר.
 3. אין לעסוק בכיבוי שריפה בשטחי אש ובשטחי אש לשעבר.
 4. בשריפות יזומות, יש לוודא ככל האפשר כי במקום השריפה אין נפלים או חומרי נפץ העלולים להתפוצץ מחום הבעירה (משטח אדמה עם מצעים, דרך עפר כבושה או סלע ללא סדקים או בורות בהם עלולים להיות מוסתרים נפלים או חומרי נפץ) .
 5. יש להשתמש בכיבוי אווירי בכל מקרה של שריפות יער בשטחי אש פעילים או בשטחי אש לשעבר בהם קיים חשד לחומרי נפץ, או כל שטח אחר אשר במהלך הכיבוי מתגלים בו חומרי נפץ.
- **בכל סוגיה יש לפנות למנהל הבטיחות נייד – 050-7486633 או למנב"ט**

בברכה ,

**אורי שמואלי
מנהל בטיחות ארצי**