

### הנחיית בטיחות מספר 75

מ/ת/ח

### התנהלות במקרה שריפה במבנים

#### הערכת סיכונים

שקלול	חומרה				סבירות				
	8	4	3	2	1	4	3	2	1

#### **מידע כללי:**

מאחר וכל שריפה (למעט שריפה כתוצאה מפיצוץ) מתחילה מדליקה קטנה. אי לכך, יש חשיבות עליונה בגילוי מוקדם ותגובת כיבוי מהירה הכוללת מספר שלבים:

1. איתור וזיהוי מקור האש והחומר הבווער:  
יש לאתר את מיקום השריפה, מקור האש, סוג החומר הבווער, גזים רעילים וגישה לפעולות כיבוי.
2. הערכת סיכונים:  
יש לסרוק את האזור בקרבת מקור האש: יש להעריך את התנהלות האש ביחס לחומרי דלק, חשמל, תנאי אקלים וטמפרטורה, מהירות התפשטות האש וסיכונים סביבתיים.
3. קביעת אמצעים ושיטות כיבוי בהתאם למיקום, חומר הבעירה, סיכונים סביבתיים והערכת סיכונים:  
יש לקבוע את סוג אמצעי הכיבוי ביחס לסוג חומר הבעירה וחומרי בעירה בסביבת מקור האש. אין להשתמש במים לכיבוי אש במקורות חשמל / שמן / נוזלים. בשימוש במטף כיבוי, יש לכוון את פיית המטף לחלק העליון של הלהבות ולא אל בסיס הבעירה.
4. אזעקת כוחות כיבוי והצלה:  
יש למסור לכוחות הכיבוי וההצלה מידע אודות השריפה לרבות: מיקום, חומר בעירה, הערכת מצב, נפגעים, אוכלוסייה, מזג אוויר, טמפרטורה, נגישות, מספר קומות וכו'.
5. הנחיות בטיחות ופינוי תושבים:  
יש להעביר הנחיות ברורות ומדויקות לרבות שטחי כינוס ורשימת עובדים נוכחיים.

#### **פעולות מקבילות:**

- ניתוק מערכת החשמל המקומית.
- ניתוק מכשירי חשמל בסביבת השריפה.
- ניתוק מערכת אספקת גז.
- הרטבת חפצים דליקים בקרבת / סביב האש.
- פתיחת חלונות לשחרור עשן.
- הערכת סיכונים באשר ליעילות כיבוי באמצעים מקומיים.

#### **מילוט:**

- יש לרכז את הנוכחים במקום הבטוח ביותר במבנה מבודד מחום, פנוי מעשן ובקרבת דרך מילוט.
- המילוט יתבצע בקבוצות, יש למספר את הקבוצה, לקבוע ראש קבוצה, להכריז את שמו להורות להישמע להנחיותיו ולקבוע מבעוד מועד את דרך היציאה.
- במידת האפשר, יש להרטיב את בגדי המחולצים, לספק להם פנסים, ערכות מילוט או סמרטוטים לחים.
- יש לקבוע שטח כינוס חירום במקום בטוח, נקי מעשן ונגיד לרכבי חירום.
- אם הגעת קבוצה / מחולצים לשטח כינוס חירום, יש לאמת את רשימת המחולצים, לאבחן ולטפל בנפגעים.
- יש למסור לכוחות הכיבוי והחילוץ כל מידע באשר ללכודים ו/או כל מידע חיוני אחר.

כתובתנו: קק"ל אשתאול מיקוד: 99775

02-9905583; 07-9905583; 02-9905585/86; טל: [uris@KKL.ORG.IL](mailto:uris@KKL.ORG.IL) E-MAIL

- אין לחזור / לחדור למבנה בוער.
- הכניסה / חזרה למבנה תותר רק באישור כב"ה ו/או קונסטרוקטור ו/או משטרה.
- במקום אפוף עשן, יש לזחול או ללכת בהליכה שפופה (העשן עולה למעלה).
- במקום חשוך, יש ללכת לאורך הקיר ולחפש את היציאה הקרובה.
- במקרה בו לא ניתן להימלט, יש להיכנס לחדר קרוב ביותר, לסגור את הדלת, לאטום את המרווח לרצפה ולפתוח חלונות.
- במידה ופורצת דליקה בחדר מדרגות או חדר המדרגות אפוף עשן, נגעו בידית הדלת כדי לבדוק את מידת החום מחוץ לדלת. במידה וידית הדלת חמה, אל תפתחו את הדלת ובכך תמנעו מהאש והעשן לפרוץ אל הקומה / חדרכם. חסמו את הסדקים במגבת או בשמיכה רטובה. במקרה הצורך כסו את אברי הנשימה במטלית רטובה, גשו לחלון הקרוב ושאפו אויר צח.
- אין להשתמש בחדר מילוט אפוף עשן או במעלית כאמצעי מילוט.
- במקרה של אחיזת אש בבגדים, יש להימנע מריצה, גלגלו עצמכם הלוך וחזור על הרצפה, ו/או בתוך שטיח, שמיכה סדין, מגבת. לאחר הכיבוי קררו עצמכם במים.

**בברכה,**

**אורי שמואלי**  
**מנהל בטיחות ארצי**